

ขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการจ้าง
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.)
จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา ๕ เดือน

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคมีความประสงค์ที่จะประกวดราคา “งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒. วัตถุประสงค์และขอบเขตงาน

๒.๑ การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติงานละ ๔ คน โดยแต่ละชุดปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย หัวหน้าทีมสำรวจหาน้ำสูญเสีย จำนวน ๑ คน, บุคลากรสำรวจหาน้ำสูญเสียจำนวน ๓ คน พร้อมเครื่องมือและยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติงานสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.)

๒.๒ ระยะเวลาจ้าง ๕ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจหาน้ำสูญเสียจากหน่วยงานของรัฐ และเป็นผลงานที่ผ่านมาแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา

๔. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.) ดังนี้

๔.๑ จัดหาบุคลากรสำรวจหาน้ำสูญเสีย จำนวนตามข้อ ๒.๑ และต้องมีความรู้ความชำนาญในการหาน้ำสูญเสีย และมีคุณสมบัติ ดังนี้

๔.๑.๑ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

๔.๑.๒ กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว

๔.๑.๓ หัวหน้าทีมสำรวจหาน้ำสูญเสีย ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (วศ.บ,อส.บ., คอ.บ) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานเจ้าของสัญญาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

๔.๑.๔ พนักงานสำรวจหาน้ำสูญเสีย ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานเจ้าของสัญญาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

๔.๒ จัดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร ใบรับรองประสบการณ์ฯ และรับรองสำเนาพร้อมต้นฉบับเพื่อการตรวจสอบ ให้การประปาส่วนภูมิภาคไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

๔.๓ คุณสมบัติของบุคลากรตามข้อ ๔.๑ จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ประจำในสัญญาจ้างโดยไม่เข้าซ้อนกับสัญญาจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียอื่นๆ

๔.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ประจำสำนักงานสนาม ต่อ ๑ ชุดปฏิบัติงาน ดังนี้

๔.๔.๑ คอมพิวเตอร์ Note Book (จัดสรรให้เพียงพอต่อการใช้งาน)

๔.๔.๒ Acoustic Rod จำนวน ๓ เครื่องต่อชุดปฏิบัติงาน คุณสมบัติตามภาคผนวก ก. หรือดีกว่า

๔.๔.๓ เครื่องมือวัดแรงดันน้ำจำนวน (Data logger) จำนวน ๑ เครื่องต่อชุดปฏิบัติงาน คุณสมบัติตามภาคผนวก ก. หรือดีกว่า

๔.๔.๔ เครื่องมือกำหนดตำแหน่งท่อรั่วแบบ Geophone จำนวน ๑ เครื่องต่อชุดปฏิบัติงาน คุณสมบัติตามภาคผนวก ก. หรือดีกว่า

๔.๔.๕ ชุดตรวจหาคลอรีนอิสระ (ชนิดผง หรือ เม็ด) (จัดสรรจำนวนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน)

๔.๔.๖ Smart Phone หรือ Tablet ที่มีระบบปฏิบัติการ Android หรือ IOS พร้อม Application ที่สามารถติดตามเส้นทางการสำรวจ จำนวน ๔ เครื่อง

๔.๕ จัดหายานพาหนะ รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน อายุการใช้งานไม่เกิน ๕ ปี จำนวน ๑ คันต่อชุดปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้ง การซ่อมบำรุงรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เป็นต้น

๔.๖ หากการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนหรือหาบุคลากรใหม่มาทดแทน ภายใน...๕...วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๔.๗ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนบุคลากรใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ และผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนหรือหาบุคลากรใหม่มาทดแทน ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๔.๘ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์และยานพาหนะตามที่กำหนดในข้อ ๔.๔ - ๔.๕ ให้ครบถ้วน และแสดงหลักฐานรูปถ่ายในวันลงนามสัญญา หากไม่สามารถจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตามที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงนามทำสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๔.๙ การประปาส่วนภูมิภาคไม่ผูกพัน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรหรือทรัพย์สินของผู้รับจ้าง รวมตลอดถึงค่าจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดของบุคลากรของผู้รับจ้าง โดยถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

๔.๑๐ ผู้รับจ้างยอมรับว่าบุคลากรที่ผู้รับจ้างจัดหา และนำมาปฏิบัติงานที่จ้างนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของผู้รับจ้าง และเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างแต่ฝ่ายเดียว ผู้รับจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทุกประการ หากลูกจ้างของผู้รับจ้างได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะที่ทำงานตามสัญญานี้ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างทั้งหมด โดยไม่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค

๔.๑๑ กรณีที่ผู้รับจ้างพบจุกړวแต่ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่แน่ชัดได้ ให้รายงานการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ หากต้องมีการหาตำแหน่งที่แน่ชัดค่าใช้จ่ายเป็นของการประปาส่วนภูมิภาค

๔.๑๒ กรณีที่ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงบุคลากร ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑ และต้องแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

กำหนดวัน เวลาปฏิบัติงานและวันหยุด

๔.๑๓ วัน/เวลาปฏิบัติงานในเวลาปกติ

เวลาทำงาน : ๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๘ ชั่วโมงต่อวัน (ไม่รวมเวลาพัก)

ในกรณีที่ต้องทำงานต่อเนื่องในเวลาพัก หรือมีเหตุจำเป็นต้องให้งานแล้วเสร็จทันเวลา การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิกำหนดเวลาพักตามความเหมาะสมไม่น้อยกว่าวันละ ๑ ชั่วโมง

๔.๑๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดทำการของการประปาส่วนภูมิภาค และนอกเวลาทำการได้ทุกกรณี

๕. การจ่ายค่าจ้าง

การประปาส่วนภูมิภาค จะจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน โดยกำหนดชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง หลังจากผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และการประปาส่วนภูมิภาค หรือตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หลังจากหักค่าปรับและหรือค่าเสียหาย (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขในสัญญาแล้ว

๖. ค่าปรับ และสิทธิในการบอกเลิกสัญญา

๖.๑ ถ้าไม่มีบุคลากรของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบชั่วโมงการทำงานในสัปดาห์ใดๆ ตามข้อ ๔.๑๓ ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาค หักเงินค่าจ้าง ๑.๕ เท่าของจำนวนเงินค่าจ้างต่อคนต่อชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ไม่มีบุคลากรมาปฏิบัติงานเป็นต้นไปจนกว่าจะมีบุคลากรมาปฏิบัติงานตามสัญญา

๖.๒ ถ้าไม่มีบุคลากรของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้สามวันติดต่อกัน หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งบุคลากรมาปฏิบัติงานแทน บุคลากรที่มาปฏิบัติงานไม่เข้าใจงานและไม่สามารถปฏิบัติงานแก่การประปาส่วนภูมิภาคได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคหักเงินค่าจ้าง ๑.๕ เท่าของค่าจ้างต่อคนต่อวันของตำแหน่งนั้นๆ เสมือนหนึ่งว่าไม่มีบุคลากรของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน นอกจากผู้รับจ้างจะรับผิดชอบตามข้อ ๖.๑ แล้ว เมื่อการประปาส่วนภูมิภาค ได้แจ้งให้ทราบแล้วผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไขหรือจัดส่งบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนตามสัญญาภายใน ๗ วัน การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

๖.๓ กรณีที่บุคลากรของผู้รับจ้างปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๔ อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้ทราบแล้วผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไขหรือจัดส่งบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนตามสัญญาภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

๖.๔ พื้นที่หรือเส้นทางใดที่ผู้รับจ้างสำรวจแล้วไม่พบจุดรั่วหรือจำนวนจุดรั่วที่พบไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ Minimum Night Flow การประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ้ำอีกครั้งภายใน ๓ วัน หากพบว่ายังมีจุดรั่ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าปรับให้การประปาส่วนภูมิภาค อันเนื่องจากความบกพร่องขาดความละเอียดรอบคอบหรือความชำนาญ ฯลฯ จุดละ ๖,๐๐๐ บาท เว้นแต่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าเป็นจุดรั่วที่เกิดใหม่หลังการสำรวจของผู้รับจ้าง หรืออื่นๆ ให้ละเว้นค่าปรับเป็นกรณีไป

๗. หน้าที่ของชุดปฏิบัติงานสำรวจท่อรั่วของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลบุคลากรสำรวจหาน้ำสูญเสียของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจหาท่อแตกรั่ว และการทำ Step test ตามหลักการบริหารจัดการน้ำ สูญเสียอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อเดือนต่อ ๑ ชุดปฏิบัติงาน และส่งตัวแทนของผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุมร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกสัปดาห์

๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้อง แจ้งการเข้าสำรวจหาท่อแตกรั่ว ให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเข้าไปดำเนินการทุกครั้ง และในการดำเนินงานจะต้องปฏิบัติงานตามแบบแผน และวิธีปฏิบัติที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด

๗.๓ สถานที่หรือพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการสำรวจหาจุดรั่ว โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการจริง โดยระบุชื่อ ซอย ถนน ระยะทาง และหมายเลขพื้นที่เป้าหมาย จัดทำแผนงานเส้นทางที่จะเข้าดำเนินการสำรวจลงในแผนที่หลักระบบท่อประปา เช่น ขนาดมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ หรือ ๑:๘๐๐๐ หรือขนาดที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม แสดงขอบเขตเส้นทางที่จะทำการสำรวจด้วยลายเส้นเป็นสีให้เห็นชัดเจน และให้ผู้ควบคุมงานงานพิจารณาลงนามในแผนงานก่อนดำเนินการ

๗.๔ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบการจ่ายและจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคหากเกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพใช้งานเช่นเดิมอย่างไม่ชักช้าทุกกรณี หากจำเป็นต้องปิดประตุน้ำเพื่อการตรวจหาจุดรั่วจะกระทำต่อเมื่อผู้ควบคุมงานอนุมัติแล้วเท่านั้น

๗.๕ ผู้รับจ้างต้องทำเครื่องหมายโดยพ่นสีเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถหาพบได้ง่ายบนพื้นผิวถนน ทางเท้า ใต้ทาง ฯลฯ หรือเครื่องหมายอื่นที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนในกรณีพื้นผิวเป็นดินหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถพ่นสีได้ในตำแหน่งเหนือแนวท่อประปาที่พบว่ามีจุดรั่ว และลงลายเส้นสีแดงแสดงเส้นทางท่อประปาที่ได้ทำการสำรวจเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงสัญลักษณ์แสดงจุดรั่วที่ได้ตรวจพบบนแผนที่หลักระบบท่อประปาที่ใช้เป็นแผนงาน โดยให้ใช้สีของลายเส้นที่แตกต่างจากสีที่แสดงแผนงาน

๗.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานตามภาคผนวก ข. ดังนี้

๗.๖.๑ รายงานประจำวัน ซึ่งประกอบไปด้วย

- รายงานการปฏิบัติงาน
- รายงานการทำ Step Test
- รายงานการสำรวจหาน้ำสูญเสียแสดงเส้นทางการเดินสำรวจจาก Application เมื่อสำรวจพบตำแหน่งจุดรั่วใต้ดิน/จุดรั่วบนดิน ให้กรอกข้อมูลและเขียนแผนที่ส่งเขปตามตัวอย่างและผู้ควบคุมงานเป็นประจำทุกวัน กรณีผู้รับจ้างสำรวจพบจุดรั่วที่เคยแจ้งแล้วแต่ยังไม่มีการซ่อม ต้องสำรวจยืนยันตำแหน่งรั่วอีกครั้งหนึ่งแล้วรีบรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบ

๗.๖.๒ รายงานประจำเดือน ซึ่งประกอบไปด้วย

- รายงานบุคลากรหลักประจำเดือน
- รายงานยานพาหนะประจำเดือน

- รายงานอุปกรณ์ประจำเดือน

๗.๗ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน ในกรณีที่มีข้อสงสัยในจุดรั่ว และสามารถประสานงาน ตรวจสอบจุดรั่วที่แจ้ง กรณีหาแผนที่ไม่พบ หรือชุดตรวจสอบแล้วยังไม่เจอจุดรั่ว เพื่อกำหนดจุดรั่วที่ชัดเจนร่วมกับงาน บริการฯ

๘. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องทำเอกสารเพื่อใช้ประกอบการส่งมอบงาน โดยประกอบด้วยรายงานประจำวันและรายงาน ประจำเดือน ตามหัวข้อ ๗.๖ และจะต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยผู้ควบคุมงานเพื่อรับรองผลงานการสำรวจหา น้ำ สูญเสีย และจัดทำสำเนา ๒ ฉบับทุกครั้ง

๙. งบประมาณ

ราคากลางในงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ .- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลา จ้าง ๕ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑