



ข้อกำหนดการเข้าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม (สถานีจ่ายน้ำบางคนที)
จังหวัดสมุทรสงคราม

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคมีความประสงค์ที่จะเข้าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการผู้ใช้น้ำ ให้ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเข้าระบบผลิตน้ำประปาเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับจากวันทำสัญญาเช่า

๒. คุณสมบัติของระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant)

- ๒.๑ สามารถผลิตน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงของน้ำดิบปัจจุบัน และได้ความสูงของน้ำที่ผ่านระบบกรองไม่เกิน ๕ NTU
- ๒.๒ น้ำที่ผลิตออกมาจะต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

๓. สถานที่ตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant)

บริเวณสถานีจ่ายน้ำบางคนที การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม หมู่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

๔. ข้อกำหนดของระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant)

- ๔.๑ ระบบผลิตน้ำประปาจะต้องประกอบด้วย ชุดตกตะกอน และชุดกรอง และเป็นระบบผลิตน้ำประปาที่มีลักษณะ และกระบวนการผลิตน้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีอยู่ในปัจจุบัน
- ๔.๒ ในส่วนของการจัดเตรียมพื้นที่ ตลอดจนการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ จนมีความพร้อมที่จะส่งมอบ ระบบผลิตน้ำประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาคเช่าได้
- ๔.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหา และวางท่อส่งน้ำดิบ เข้ากับระบบผลิตที่จะให้เช่า
- ๔.๔ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหา และติดตั้ง เครื่องจ่ายสารเคมี เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

๒/๔.๕ การส่งน้ำสะอาด...

- ๔.๕ การส่งน้ำสะอาดจากระบบกรองน้ำ ไปยังถังน้ำใสของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่า จะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เอง โดยการประปาส่วนภูมิภาค จะกำหนดแนวและรูปแบบให้ในขณะดำเนินการก่อสร้าง

- ๔.๖ การติดตั้ง ท่อล้างกรอง ท่อน้ำกรองทิ้ง ท่อระบายตะกอน เครื่องวัดปริมาณน้ำที่ผลิตได้ ขนาด และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ หรือตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาค จะกำหนดแนวและรูปแบบให้ในขณะดำเนินการก่อสร้าง
- ๔.๗ เมื่อผู้ให้เข้าได้ดำเนินการติดตั้งและประกอบส่วนต่างๆ ของระบบผลิตน้ำแล้วเสร็จ จะต้องทำการ ทดลองผลิตน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผลิต ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค ก่อนที่จะนำส่งตัวอย่างน้ำผลิต ให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบทางกายภาพ และออก หนังสือรับรองให้ เพื่อนำไปประกอบการทำสัญญาเช่าระบบผลิตน้ำ
- ๔.๘ ก่อนส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้า ผู้ให้เข้าจะต้องแนะนำ ขั้นตอน/ กระบวนการผลิต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จนสามารถปฏิบัติการผลิตน้ำประปาได้ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำเอกสารคู่มือในการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบบำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำในเบื้องต้น ให้ไว้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ ชุด
- ๔.๙ ผู้ให้เข้าจะต้องดำเนินการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ตามรูปแบบและ ข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตกลง ที่จะเช่าระบบผลิตน้ำจากการประปา ส่วนภูมิภาค
- ๔.๑๐ การประปาส่วนภูมิภาคจะปรับผู้ให้เข้าระบบผลิตน้ำในอัตราวันละ ๓๑,๐๘๘.-บาท ในกรณีที่ ผู้ให้เข้า ดำเนินการล่าช้า ตามข้อ ๔.๙
- ๔.๑๑ ผู้ให้เข้าจะต้องตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบผลิตน้ำที่ผู้ให้เข้า ให้มีความพร้อมผลิตน้ำประปาได้ ตลอดระยะเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคเช่า และการประปาส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบ ความชำรุดเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ในระยะเวลาที่การประปา ส่วนภูมิภาคเช่าระบบผลิตน้ำประปาจากผู้ให้เข้า
- ๔.๑๒ การประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาราคาเช่าระบบผลิตน้ำประปา จากผู้เสนอราคาเช่ารายต่ำสุด และ/หรือเป็นราคา ที่การประปาส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เป็นคู่สัญญาเช่า
- ๔.๑๓ ในระยะเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคตกลงทำสัญญาเช่าระบบผลิตน้ำจากผู้ให้เข้าแล้ว หากระบบผลิตน้ำเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ไม่สามารถผลิตน้ำประปา ส่งไปยังถังน้ำใสของการประปาส่วนภูมิภาคได้ หรือผลิตน้ำไม่ได้ตามมาตรฐานของการประปา ส่วนภูมิภาค ก็จะคิดค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ ๓,๘๘๖.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๓/๔.๑๔ การประปาส่วนภูมิภาค...
- ๔.๑๔ การประปาส่วนภูมิภาคจะจ่ายค่าเช่าระบบผลิตน้ำประปาเป็นรายเดือน โดยจะจ่ายภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องจากผู้ให้เข้า หากระยะเวลาการผลิตไม่ครบเดือนจะ คิดค่าเช่าให้เป็นรายชั่วโมง โดยการเฉลี่ยค่าเช่าจากระยะเวลา รวม ๑๒ เดือน
- ๔.๑๕ การประปาส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิในการระงับการจ่ายค่าเช่าระบบผลิตน้ำประปา ในกรณีที่ ปริมาณน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค ปริมาณไม่เพียงพอ โดยแจ้งให้ผู้ให้เข้าทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ๗ วัน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคจะชดเชยวันที่หยุดระบบผลิตให้ จนครบ ๑๒ เดือน ตามสัญญาเช่า