



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำที่อ่างเก็บน้ำอำปี้ล พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระตำหนักพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) งบกลาง ในวงเงิน ๙๕,๗๘๖,๐๐๐ บาท (เงินเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันถ้วน) รวม VAT เพื่อโครงการก่อสร้าง สถานีผลิตน้ำที่อ่างเก็บน้ำอำปี้ล พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ในพระ ตำหนักพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น จึงมี ความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ดังต่อไปนี้

๒.๑ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ

๒.๑.๑ ปรับพื้นที่วางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างประตู, รั้ว, ป้ายและถนนบริเวณโรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐

๒.๑.๒ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำแบบบ่อแห้ง ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐

๒.๑.๓ จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด End Suction Centrifugal Pump สูบน้ำได้ ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๓๓ ม. ความเร็วรอบไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ/นาที NPSHr. ไม่เกินกว่า ๕.๔๕ ม. ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๗๐ % ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕๕ กิโลวัตต์ (IE๒, High Efficiency) หรือ ดีกว่า ๓๘๐-๔๑๕ V , ๕๐ Hz. จำนวน ๒ ชุดตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐

๒.๑.๔ จัดหาติดตั้งตู้ควบคุม MDB/MCP-๑ และระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบ PLC type ๔ (แบบตั้งเวลาและมีระบบป้องกัน Run Dry) ชุด MBV-๑ ชุด STAR DELTA จำนวน ๒ ชุด และอื่นๆ ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐

๒.๑.๕ จัดหาและเดินสายไฟมอเตอร์, เดินสายไฟในรางเคเบิลและท่อร้อยสายไฟตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐

๒.๑.๖ จัดหาและติดตั้งประตูน้ำพร้อมชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าขนาด Dia. ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุดตามแบบ เลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐

๒.๑.๗ จัดหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ภายในโรงสูบน้ำและระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟภายใน บริเวณควบคุมด้วย PHOTO SWITCH ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐

.../๒.๑.๘ ขยายเขตระ...

- ๒.๑.๘ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA. และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ๒.๑.๙ จัดหาและเดินสายเมนไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟพร้อมบักเสापาดสายไฟฟ้าแรงต่ำและเสาไฟฟ้า แสงสว่างภายในสถานีสูบน้ำดิบตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐
- ๒.๒ งานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ
- ๒.๒.๑ ก่อสร้างฐานรากชุดระบบผลิตน้ำระบบ Mobile Plant บริเวณสถานีผลิตน้ำ ร้อยดอนและขนย้าย ระบบ Mobile Plant ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. (เดิมบริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยเสนง) พร้อม ประกอบติดตั้งรวมทั้งจัดทำระบบไฟฟ้าควบคุม(เพิ่มเติม)ให้ใช้งานได้ปกติและก่อสร้างฐานราก (ใหม่)รายละเอียดในการก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๒ ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๒,๐๐๐ ลบ.ม.ตามแบบเลขที่ SDO๕-๐๔๐ - SDO๕-๐๔๗ (ขนาด ๒๐.๐x ๒๔.๐x ๔.๐ ม.) แบบมี SUM (แบบ ง.๐๒) จำนวน ๘ แผ่น (ใช้เสาเข็มตอก คสล.หรือ คอ.รับน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒๕ ต้น/ต้น)
- ๒.๒.๓ ก่อสร้างหอถังสูงขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๐๖/๐๑๕-๐๒๘ สูง ๓๒ ม. ฐานรากใช้ เสาเข็มตอก คสล.หรือคอ.รับน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๑๕ ต้น/ต้น)
- ๒.๒.๔ ก่อสร้างอาคารสูบน้ำขนาด ๗.๐ x ๒๐.๐ ม. ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐ ฐานราก เสาเข็มตอก คสล.หรือ คอ.รับ น.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๑๕ ต้น/ต้น และขนาด ๑๐ ต้น/ต้น
- ๒.๒.๕ ก่อสร้างประตู, รั้ว ถนนและป้ายตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๖ วางท่อภายใน HDPE๑๐๐ PN๖ Ø ๕๐๐ มม.ท่อHDPE๑๐๐ PN๖ Ø ๔๐๐ มม.ท่อHDPE๑๐๐ PN๖ Ø ๓๑๕ มม. ท่อHDPE๑๐๐ PN๖ Ø ๒๒๕ มม.รายละเอียดในการก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๗ ขุดลอกสระพักตะกอน ที่สถานีผลิตน้ำอ่างอำปิล ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๘ ก่อสร้างรางระบายตะกอนแบบ A ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SD๑๔D/๐๐๔
- ๒.๒.๙ ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic Flow Meter ขนาด Ø ๔๐๐ มม.และขนาดØ ๒๐๐ มม. พร้อมชุดควบคุม Data Logger รายละเอียดในการก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๑๐ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA. และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟสตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ๒.๒.๑๑ จัดหาและเดินสายเมนไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟพร้อมบักเสापาดสายไฟฟ้าแรงต่ำและเสาไฟฟ้า แสงสว่างภายในตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๑๒ จัดหาติดตั้งตู้ควบคุม MDB/MCP-๑ และระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบ PLC type ๔ (แบบตั้งเวลาและมีระบบป้องกัน Run Dry) ชุด MBV-๑ ชุด STAR DELTA จำนวน ๒ ชุด และอื่นๆตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๑๓ จัดหาและเดินสายไฟมอเตอร์ เดินสายไฟในรางเคเบิลและท่อร้อยสายไฟตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๑๔ จัดหาและติดตั้งประตูน้ำพร้อมชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าขนาด Dia. ๔๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุดตาม แบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๑๕ จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด End Suction Centrifugal Pump สูบน้ำได้ ๒๐๐ ลบ.ม./ชม.สูบส่งสูง .../๔๒ ม. ความเร็ว...

- ๔๒ ม. ความเร็วรอบไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ/นาที NPSHr. ไม่เกินกว่า ๕.๗๙ ม. ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า ๗๐ ขั้วเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ (IE๒, High Efficiency) หรือดีกว่า ๓๘๐-๔๔๕ V , ๕๐ Hz. จำนวน ๒ ชุด ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๑๕ จัดหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ภายในสถานีผลิตน้ำและระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนน ภายในควบคุมด้วย PHOTO SWITCH ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐
- ๒.๒.๑๖ ดำเนินการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐, ๘๑๔/๑๖๑-๖๐, ๘๑๔/๑๖๒-๖๐, ๘๑๔/๑๖๓-๖๐, ๘๑๔/๑๖๔-๖๐
- ๒.๓ งานวางท่อน้ำดิบ
- ๒.๓.๑ วางท่อน้ำดิบชนิด HDPE๑๐๐ PN๖ Ø ๔๐๐ มม. จากบริเวณสถานีสูบน้ำดิบมาที่บริเวณสถานีผลิตน้ำตำแหน่งตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐ และ ๘๑๓/๑๖๓-๖๐
- ๒.๓.๒ ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ชนิด Ultrasonic Flow Meter (Camp on) ขนาด Ø ๓๐๐ มม. พร้อมเครื่องรับ-ส่งข้อมูล Flow&Pressure แบบ Real Time (GSM/GPRS data collector) รายละเอียดในการก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐
- ๒.๓.๓ ดำเนินการก่อสร้างงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๓-๖๐
- ๒.๔ งานวางท่อจ่ายน้ำ
- ๒.๔.๑ วางท่อจ่ายน้ำชนิด HDPE๑๐๐PN๖ Ø ๔๐๐ มม. จากสถานีผลิตน้ำไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอน สุรินทร์-สังขะ ตำแหน่งตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๑-๖๐
- ๒.๔.๒ วางท่อจ่ายน้ำชนิด HDPE๑๐๐PN๖ Ø ๒๒๕ มม. , HDPE๑๐๐ PN๖ Ø ๑๖๐ มม. และชนิด HDPE๘๐ PN๖ Ø ๑๑๐ ไป ต.เทนมีย์ ตำแหน่งตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๒-๖๐
- ๒.๔.๓. วางท่อจ่ายน้ำชนิด HDPE๑๐๐ PN ๖ Ø ๒๒๕ มม. HDPE๑๐๐ PN ๖ Ø ๑๖๐ มม. ๑๖๐ มม. และชนิด HDPE๘๐ PN ๖ Ø ๑๑๐ มม. ไปโครงการพิเศษฯ ตำแหน่งตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๔-๖๐
- ๒.๔.๔ ดำเนินการก่อสร้างงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐, ๘๑๔/๑๖๑-๖๐, ๘๑๔/๑๖๒-๖๐, ๘๑๔/๑๖๓-๖๐, ๘๑๔/๑๖๔-๖๐ , SD-๐๕-๐๔๐ - SD๐๕-๐๔๗ , SD๐๖/๐๑๕-SD๐๖/๐๒๘
- ๒.๕ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘ , มาตรฐานการก่อสร้าง กปภ.๐๑-๒๕๕๘ , กปภ.๐๒-๒๕๕๘ , กปภ. ๐๓-๒๕๕๘ , กปภ. ๐๔-๒๕๕๘ , มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร มยผ.๑๐๐๑-มยผ.๑๐๐๖ (๒๕๕๒) รวม ๖ เล่ม
- ๒.๖ รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานระบุไว้ตามแบบเลขที่ ๘๑๔/๑๖๐-๖๐, ๘๑๔/๑๖๑-๖๐, ๘๑๔/๑๖๒-๖๐, ๘๑๔/๑๖๓-๖๐, ๘๑๔/๑๖๔-๖๐ , SD-๐๕-๐๔๐ - SD๐๕-๐๔๗ , SD๐๖/๐๑๕-SD๐๖/๐๒๘
- ๒.๗ อุปกรณ์ใดๆที่มีการรื้อถอนและไม่ได้ติดตั้งอีกให้ส่งคืนแก่ กปภ.สาขาสุรินทร์ทั้งหมด
- ๒.๘ กรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลนอันเนื่องมาจากแบบแปลนก่อสร้างขัดแย้งกับสภาพพื้นที่หน้างานจริงผู้ควบคุมงานสามารถพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานได้ทั้งนี้ กปภ.จะต้องไม่เสียประโยชน์และจะต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบ
- ๒.๙ จัดทำแบบ AS - BUILT DRAWING โดยใช้ขนาดมาตราส่วนและขนาดกระดาษเท่ากับขนาด .../แบบในสัญญา..

แบบในสัญญาต้นฉบับกระดาษไขจำนวน ๑ ชุดสำเนา ๓ ชุดพร้อม FILE AUTOCAD เป็นแผ่น CD จำนวน ๓ ชุดเมื่อได้รับการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแล้วจึงขอส่งงานงวดสุดท้ายได้

กรณีที่มิมีสิ่งกีดขวาง ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องรื้อถอน ขนย้ายออกไปตามความจำเป็น การกำหนดตำแหน่งทางลาดขึ้นลงและระดับอาคารอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่แสดงไว้ในแบบแปลน ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสม ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการนี้ เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑-๔ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา(กรณีวงเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป)

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๘,๗๓๕,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วย

.../ระเบียบบริหาร..

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เชื่อถือ

๓.๑๒ ผลงานตามข้อ ๓.๑๑ หมายถึง ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้าง ดังนี้

๓.๑๒.๑ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา

๓.๑๒.๑.๑ งานก่อสร้างถังน้ำใส หรือโรงสูบน้ำแบบบ่อแห้ง หรืออาคารหอถังสูง

๓.๑๒.๑.๒ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.

หรือ งานย้ายและติดตั้งระบบผลิตน้ำ ขนาดกำลังผลิตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.

๓.๑๒.๒ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปา

๓.๑๒.๒.๑ วางท่อส่งน้ำดิบหรือจำหน่ายน้ำประปา

๓.๑๒.๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบหรือเครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำประปา

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๑๒. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๓๖๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

๙๕,๙๘๖,๐๐๐ บาท (เงินเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันถ้วน) รวม VAT

.....